

Integraal advies hulpdiensten vreugdevuren 2017
1. Maatregelen ten behoeve van de brandveiligheid
1.1 Omvang en veiligheidsafstanden van het vreugdevuur.

- De maximale omvang van een vreugdevuur is 1000 m³. Dit komt bijvoorbeeld overeen met een stapel met een hoogte van 8 m bij een grondvlak van 11 m x 11 m of een hoogte van 4 m bij een grondvlak van 16 m x 16 m.
- Bij het oprichten en verbranden van het vreugdevuur moeten de volgende minimale veiligheidsafstanden in acht worden genomen:

Voor ieder vreugdevuur geldt de minimale afstand tot:	in meters
Publiek	2 x hoogte vuurstapel
Bouwwerk met pannendak	6 x hoogte vuurstapel
Rieten daken/terrein met riet, heide, dor gras etc./opslag van hooi of stro/bos	10 x hoogte vuurstapel
Feesttent	10 x hoogte vuurstapel
Autosnelweg (A-wegen)	250
Openbare weg	25
Bovengrondse hoogspanningskabels Indien de afstand tot een hoogspanningskabel kleiner is dan 500 meter, geldt een meldingsplicht aan de netbeheerder.	40
Ondergrondse buisleidingen (zie risicokaart)	25

1.2 Opbouw

- De brandstapel moet stabiel en aaneengesloten zijn opgebouwd.
- De brandstapel mag uitsluitend bestaan uit snoeihout of schoon hout. Onder schoon hout wordt verstaan hout dat niet is behandeld met verf of een ander houtverduurzamingsmiddel en dat geen lijm, formaldehyde of een andere chemische toevoeging bevat.
- Tijdens de opbouw van de brandstapel moet de houder van de ontheffing of de in de aanvraag vermelde toezichthouder aanwezig zijn.

1.3 Aansteken van het vreugdevuur

- Het aansteken van het vreugdevuur dient op een veilige manier te gebeuren. Indien gebruik gemaakt wordt van een gasbrander dan dient de gasfles na het aansteken van de brandstapel verplaatst te worden tot een afstand minimaal gelijk aan de afstand tot publiek en gebouwen (zie tabel).
- Het aansteken van het vreugdevuur mag niet versneld worden door gebruik te maken van vloeibare brandstoffen als benzine, diesel, afgewerkte olie.
- Tijdens het vreugdevuur dient er voldoende blusmiddel aanwezig te zijn om een beginnende brand te kunnen blussen. Er moet minimaal 1 handbrandblusser met een inhoud van tenminste 6 kg blusstof aanwezig zijn bij een vreugdevuur kleiner dan 100 m³ en minimaal 2 handbrandblusmiddelen bij een omvang groter dan 100 m³.
- Tijdens het branden van het vreugdevuur moeten minimaal twee meerderjarige aanwezig zijn, waaronder de houder van de ontheffing of de toezichthouder zoals vermeld in de aanvraag vreugdevuren. Deze mensen mogen niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of een ander geestverruimend middel.

1.4 Afbraak en opruimen

- De houder van de ontheffing of de toezichhouder zoals vermeld in de aanvraag vreugdevuren moet aanwezig blijven tot het vuur volledig is gedoofd.
- Bij het verlaten van de stookplaats moet het vuur zijn geblust, zodat geen gevaar bestaat voor doorsmeulen of wederom opvlammen van brandbare stoffen.

2. Maatregelen ter voorkoming van openbare orde verstoringen

- De organisatie is primair verantwoordelijk voor de orde en veiligheid op het evenemententerrein en voor de aan het evenement gerelateerde orde en veiligheid in de directe omgeving, voor, tijdens en direct na het evenement.
- Alle door de operationele diensten gegeven bevelen, in het belang van de openbare orde en veiligheid, dienen strikt en onmiddellijk te worden opgevolgd.
- De politie houdt zich het recht voor om in aanloop naar het evenement, in het belang van de openbare orde en veiligheid, nadere aanvullende voorwaarden te stellen.
- Indien zich tijdens het evenement feiten of omstandigheden voordoen op grond waarvan de politie, in belang van de openbare orde en veiligheid, het voortduren van het evenement niet verantwoord acht, moeten de activiteiten onmiddellijk worden gestaakt.
- Op het evenemententerrein dient een duidelijk herkenbaar contactpersoon van de organisatie aanwezig te zijn en deze dient bereikbaar te zijn voor de hulpverleningsdiensten.
- Een afschrift van de verleende vergunning moet in de inrichting/op het evenemententerrein aanwezig zijn en op verzoek getoond worden.

3. Maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid / bereikbaarheid

- De afstand tussen de brandstapel en een verharde weg of pad mag maximaal 40 meter bedragen om bereikbaarheid voor de hulpdiensten mogelijk te maken.
- Deze weg dient minimaal 3,50 meter breed te zijn en over een breedte van 3,25 meter te zijn verhard en over een vrije hoogte van 4,20 meter te beschikken en geschikt te zijn voor voertuigen met een massa van 14.600 kg.
- Hulpverleningsdiensten dienen ongehinderd doorgang te hebben bij incidenten en calamiteiten.
- Alle objecten op het terrein dienen onbelemmerd bereikt te kunnen worden.
- Bij een afsluiting van het terrein dient de (brandweer)ingang te zijn aangegeven en het toegangshek snel te openen zijn.
- Bij wegafsluitingen dient er contact met de wegbeheerder te worden opgenomen over het al dan niet inzetten van verkeersregelaars, dit om de hulpdiensten doorgang te kunnen verlenen.
- Indien gebruik wordt gemaakt van verkeersregelaars dienen deze in het bezit te zijn van een geldige 'aanstellingspas verkeersregelaar'.
- De (nood)uitgangen en vluchtroutes mogen niet worden geblokkeerd.
- Calamiteitenroutes zijn vrij van tijdelijke objecten en obstakels.

4. Rook en gezondheid

Rook kan leiden tot hinder of andere gezondheidsproblemen vanwege de geurstoffen, voor de gezondheid schadelijke stoffen en eventuele neerslag van roet. Soms zijn vonken een probleem. Ook de as bevat schadelijke stoffen. Bij branden kan een deel van de rook achterblijven in de omgeving in de vorm van neergeslagen roet en andere deeltjes. De neerslag kan schadelijk voor de gezondheid zijn bij inslikken; bijvoorbeeld via voedsel.

- Stook niet bij mistig of windstil weer. De rook blijft dan hangen en veroorzaakt extra hinder.
- Stook uitsluitend schoon hout of snoeihout. Geen hout met verf, beits, teer, impregneer, enz. Sloophout bevat soms niet (meer) zichtbare middelen om het te impregneren of verduurzamen.
- Stook ook geen spaanplaat, multiplex of ander hout met lijm. En geen papier, karton, kunststof, of huishoudelijk afval.
- Wanneer mensen in een bewoond gebied blootgesteld worden aan rook geeft de houder van de ontheffing het advies aan omwonenden om naar binnen te gaan en de ramen en deuren te sluiten. Vergeet daarbij ook niet de mechanische ventilatie uit te schakelen.

- Gewone hygiënische voorzorgsmaatregelen zijn van belang zoals het wassen van vuile handen en groente, het reinigen van speeltoestellen en speelplaatsen, en het goed vegen van vieze schoenen voordat u het huis binnen komt.

5. Ontbindende voorwaarden:

- Een vreugdevuur mag niet worden aangestoken indien de windkracht 5 Beaufort of meer is.
- Bij extreme droogte mag een vreugdevuur niet worden aangestoken. Code oranje/rood, kenbaar gemaakt op www.natuurbrandrisico.nl
- Een vreugdevuur mag niet worden aangestoken indien de (verwachte) windrichting pal op woonbebouwing of op doorgaande wegen is gericht (dit geldt ook voor een dierentuin of kinderboerderij waar dieren verblijven).
- Een vreugdevuur mag niet worden aangestoken of de ontbranding dient te worden beëindigd indien de windrichting zodanig is dat derden of het verkeer op de openbare weg door rookontwikkeling of vlieg vuur wordt gehinderd.
- Indien tijdens het branden van het vreugdevuur ernstig gevaar of hinder ontstaat, kan door of namens burgemeester en wethouders besloten worden het vuur voortijdig te beëindigen en af te blussen.